

Bilag 2

Driftsjournal for

Version 2020.00

Før enhver benyttelse af forsamlingslokale(r) er det kontrolleret at:

- Flugtveje er frie og ryddelige i hele deres bredde.
- Flugtveje (herunder døre i flugtveje) kan passeres i flugtreningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj.
- Flugtvejsdøre samt eventuel flugtvejsbelysning og/eller skilte ved disse er synlige.
- Opslag med angivelse af det maksimale antal personer er anbragt på et synligt sted.
- Inventaropstilling er i overensstemmelse med den til formålet godkendte pladsfordelingsplan, medmindre lokalet anvendes uden inventaropstilling.
- Brandslukningsmateriel (f.eks. håndildslukker, håndsprøjtebatteri og vandfyldte slangevinder) er kontrolleret og vedligeholdt jf. DF pkt. 6.7

Ovenstående punkter er kontrolleret før enhver benyttelse af lokalet – Eventuelle mangler er omgående afhjulpet.

Dato	Tidspunkt	Eventuelle bemærkninger
Den:	Klokken:	
Den:	Klokken:	
Den:	Klokken:	
Den:	Klokken:	
Den:	Klokken:	
Den:	Klokken:	

Navn på daglig ansvarlig leder:

Underskrift af daglig ansvarlig leder / stedfortræder: